

Grundlagenerhebung Photovoltaik
Rahmenbedingungen

Legende

- DKM 2018 Nutzungen
- Wälder
 - Fließende Gewässer
 - stehende Gewässer
 - Bahn
 - Abbauflächen, Halden, Deponie
 - Katastralgemeindegrenze
 - Landesstraße B
 - Landesstraße L
 - aus FLWP Stand: Jänner 2025
 - Bauland
 - Überflutungsgebiet HQ30
 - Regionales Raumordnungsprogramm LGBL 9/2025
 - erhaltenswerter Landschaftsteil
- Abbaustandort nicht erweiterbar
- Verdachtsflächen gem. ALSAG
- Altablagerung
 - Altstandort
- aus netz-noe.at
- Transformator
 - 300m Einzugsbereich Transformator
 - Umspannwerk
 - 500m Einzugsbereich Umspannwerk

Quelle Umspannwerke: <https://www.netz-noe.at> Stand: Jänner 2025

Stand: Jänner 2025

Maßstab: 1:10.000

DKM Stand: BEV Oktober 2018

Planverfasser:



RAUM
RADAR



UW Neuhaus
Kapazitäten (MVA) gebucht 6 / verfügbar 6
Netzausbau bis 2030 in Planung

UW Pottenstein
Kapazitäten (MVA) gebucht 9 / verfügbar 16

UW Wiener Neustdt
Kapazitäten (MVA) gebucht 21/ verfügbar38

UW Waldegg
Kapazitäten (MVA) gebucht 25/ verfügbar 27

UW Wöllertsdorf
Kapazitäten (MVA) gebucht 36 / verfügbar 46