

Mindestinspektionsplan für Aktenzahl WL-143

Kennzeichen und Datum der letzten Probenahmestellenfestlegung: GS4-SR-36/1708-2024, 24.01.2024 (MIP-Änderung vom 21.11.2025)

WIS-ID	Wasserversorgungsanlage
N1466737R3	WVA Alland

Probenahmestellen

PNS-Nr.	Entnahmestellenbezeichnung	1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.
N1478894R3	UV-Desinfektionsanlage Lutterkordtquelle, vor Desinfektion				MU
N19766133	UV-Desinfektionsanlage Lutterkordtquelle, nach Desinfektion				RRK
N1475698R3	UV-Desinfektionsanlage Steinkampelquelle, vor Desinfektion				MU
N1476370R3	UV-Desinfektionsanlage Steinkampelquelle, nach Desinfektion				RRK
N1476691R3	UV-Desinfektionsanlage Kreithquelle, vor Desinfektion		Fluorid		EMU
N1477418R3	UV-Desinfektionsanlage Kreithquelle, nach Desinfektion				RRK
N1478192R3	UV-Desinfektionsanlage Quelle Raisenmarkt, vor Desinfektion				MU
N1477873R3	UV-Desinfektionsanlage Quelle Raisenmarkt, nach Desinfektion				RRK
N1470236R3	Hochbehälter Groisbach, Ablauf	RK			
N1473803R3	Ortsnetz Holzschlag			RK	
N1471482R3	Ortsnetz Alland-West		MU/UK-14		RK
N1471090R3	Ortsnetz Alland-Ost				RK
N1474357R3	Ortsnetz Raisenmarkt	RK			
N1475113R3	Ortsnetz Groisbach		MU/UK-11		RK

Untersuchungsumfänge und Abkürzungen

PNS = Probenahmestelle; PNS-Nr. = Messstellennummer für digitale Übertragung; Qu. = Quartal

RK = routinemäßige Kontrolle; UK = umfassende Kontrolluntersuchung; MU = Mindestuntersuchung; Umfänge gemäß TWV, Anhang II

RRK = reduzierte routinemäßige Kontrolle = RK ohne pH-Wert; MU/UK = MU (und UK alle 6 Jahre, spätestens erstmals bis 2027)

EMU = MU + Fluorid; MU/UK-Nummer: UK bzw. MU alternierend alle 2 Jahre mit Probenahmestellennummer welche angegeben ist

Mindestinspektionsplan für Aktenzahl WL-143

Kennzeichen und Datum der letzten Probenahmestellenfestlegung: GS4-SR-36/1708-2024, 24.01.2024 (MIP-Änderung vom 21.11.2025)

Wasserversorgungsanlage

WVA Alland

Beschreibung der Probenahmestellen

Beschreibung	Nr.	frühere PNS-Nr.
Probennahmehahn vor der UV-Desinfektionsanlage Lutterkordtquelle auf Parz. 72/8, KG Glashütten, entspricht Rohwasser der Lutterkordtquelle auf Parz. 72/8, KG Glashütten.	1	WL-143/021721
Probennahmehahn nach der UV-Desinfektionsanlage Lutterkordtquelle auf Parz. 72/8, KG Glashütten, entspricht Reinwasser der Lutterkordtquelle auf Parz. 72/8, KG Glashütten.	2	
Probennahmehahn vor der UV-Desinfektionsanlage Steinkampelquelle im Hochbehälter Alland auf Parz. 229/5, KG Weissenweg, entspricht Rohwasser der Steinkampelquelle auf Parz. 229/5, KG Weissenweg.	3	WL-143/004703
Probennahmehahn nach der UV-Desinfektionsanlage Steinkampelquelle im Hochbehälter Alland auf Parz. 229/5, KG Weissenweg, entspricht Reinwasser der Steinkampelquelle auf Parz. 229/5, KG Weissenweg.	4	WL-143/004704
Probennahmehahn vor der UV- Desinfektionsanlage Kreithquelle im Tiefbehälter Kreith auf Parz. 308/2, KG Groisbach, entspricht Rohwasser der Kreithquelle auf Parz 344/2, KG Groisbach.	5	WL-143/004705
Probennahmehahn nach der UV-Desinfektionsanlage Kreithquelle im Tiefbehälter Kreith auf Parz. 308/2, KG Groisbach, entspricht Reinwasser der Kreithquelle auf Parz 344/2, KG Groisbach.	6	WL-143/004706
Probennahmehahn vor der UV-Desinfektionsanlage Quelle Raisenmarkt in der Pumpstation Raisenmarkt auf Parz. 213/9, KG Raisenmarkt, entspricht Rohwasser der Quelle Raisenmarkt auf Parz 213/9, KG Raisenmarkt.	7	WL-143/004707
Probennahmehahn nach der UV-Desinfektionsanlage Quelle Raisenmarkt in der Pumpstation Raisenmarkt auf Parz. 213/9, KG Raisenmarkt, entspricht Reinwasser der Quelle Raisenmarkt auf Parz 213/9, KG Raisenmarkt.	8	WL-143/004708
Probennahmehahn beim Ablauf des Hochbehälters Groisbach auf Parz. 44, KG Groisbach.	9	WL-143/021722
Probennahme bei einer angeschlossenen Liegenschaft im Bereich des Ortsnetzes Holzschlag.	10	WL-143/023593
Probennahme bei einer angeschlossenen Liegenschaft im Bereich des Bauhofes, Alland-West.	11	WL-143/004695
Probennahme bei einer angeschlossenen Liegenschaft im Bereich Alland-Ost (z.B. Gemeindeamt).	12	WL-143/004694
Probennahme bei einer angeschlossenen Liegenschaft in Raisenmarkt.	13	WL-143/004696
Probennahme bei einer angeschlossenen Liegenschaft in Groisbach.	14	WL-143/004698