Das Wasserwerk informiert

lt. Trinkwasserverordnung § 6 über die Qualität des Trinkwassers

	Mistelbach, Hüttendorf, Lanzendorf, Ebendorf, Kettlasbrunn	Paasdorf	Eibesthal	Hörersdorf	Siebenhirten	Frättingsdorf
Probenahme am:	03.08.2026	15.04.2026	15.04.2026	17.02.2026	03.08.2026	30.03.2026
Nitrat mg/l	23	23	15	27	22	6,1
pH-Wert	7,4	7,4	7,2	7,5	7,5	7,7
Gesamthärte °dH	**26,8**	**27,3**	**31,7**	**28,5**	**27,1**	**12,3**
Carbonathärte °dH	20,7	21,4	25,7	22,8	22,4	9,8
Kalium mg/l	3,4	3,0	1,9	6,9	6,8	1,1
Calcium mg/l	99,8	99,1	120	95,8	88,6	57
Magnesium mg/l	55,2	57,9	64,3	65,2	63,6	19,0
Natrium mg/l	18,8	16,3	22,0	18,5	19,1	5,7
Chlorid mg/l	32	35	17	40	31	12
Sulfat mg/l	81	83	110	74	65	39
	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar					

Infos:
Wasserwerk der Stadtgemeinde Mistelbach
Ebendorfer Straße 49
2130 Mistelbach
Tel.: 02572/2515-7810
E-Mail: ww@mistelbach.at
H: www.mistelbach.at