

PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57822/GW

EDV-Nr.: 6657
Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: W 4180/24 Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 09:30
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Hochbehälter Wöllersdorf, Probenahmehahn Ablauf, N4702465R3
Probenahmestelle: neuer Teil, Ablaufleitung Wasserkammer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	12,9	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	653	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *h* Leitung: *Ae*

PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57823/GW

EDV-Nr.: 6657
Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4181/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:25
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Hochbehälter Steinabrückl, Probenahmehahn Ablauf, N4703623R3
Probenahmestelle: neuer Teil, Ablaufleitung Wasserkammer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	13,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	581	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.: *AS*

mikrobiolog.: *Le*

Leitung: *Ar*

PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57824/GW

EDV-Nr.: 6657
Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4182/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 09:45
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Hochbehälter Fischaberg, Probenahmehahn Ablauf, N4704741R3
Probenahmestelle: Ablaufleitung rechte Wasserkammer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	13,3	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	653	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

h

Leitung: AR



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57826/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4183/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 09:05
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Wöllersdorf - Zentrum, N4699152R3
Probenahmestelle: Gemeindeamt, Erdgeschoss, Teeküche

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,2	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	665	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,9		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	11	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	5,15		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	19,4		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	14,4		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	5,0		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	314		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	85	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	33	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	20	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	1,5	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	53	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	56	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	0,07	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS
AG

mikrobiolog.:

h

Leitung:

Re



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57825/GW

EDV-Nr.: 6657
Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4184/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:10
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Steinabrückl - Zentrum, N4697596R3
Probenahmestelle: Feuerwehrhaus, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	14,8	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Trübung (vor Ort)	NTU	< 0,1	1,0	ISO 7027
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 14189
pH-Wert		7,4	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	704	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	1,2		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
UV-Transmission (254 nm; 100 mm) (%)		71		ÖNORM M 5873-1
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	16	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	5,55		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	18,5		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	15,5		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,0		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	339		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	89	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	26	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	35	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	2,1	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	68	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	30	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	< 0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33
Aluminium (Al)	mg/l	< 0,005	0,2	ISO 12020
Kupfer (Cu)	mg/l	0,004	2	DIN 38406-7
Zink (Zn)	mg/l	< 0,02	0,1	DIN 38406-8
Blei (Pb)	µg/l	< 1	10	DIN 38406-6
Cadmium (Cd)	µg/l	< 0,1	5	ISO 5961
Nickel (Ni)	µg/l	< 2	20	DIN 38406-11
Chrom (Cr)	µg/l	< 1	50	EN 1233
Quecksilber (Hg)	µg/l	< 0,1	1	EN 1483
Arsen (As)	µg/l	< 1	10	DIN 38405-35



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57825/GW

EDV-Nr.: 6657
Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: W 4184/24 Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:10
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Steinabrückl - Zentrum, N4697596R3
Probenahmestelle: Feuerwehrhaus, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Bor (B)	mg/l	< 0,05	1	ÖNORM M 6606
Cyanid (CN)	µg/l	< 2	50	Testanleitung-CH-001
Tetrachlorethen (Perchlorethylen)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	µg/l	< 0,2	10	ISO 10301
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Bromdichlormethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Dibromchlormethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Tribrommethan (Bromoform)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Trihalogenmethane insgesamt	µg/l	< 0,2	30	ISO 10301
1,1-Dichlorethen (Vinylidenchlorid)	µg/l	< 0,3	0,3	ISO 10301
Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)	µg/l	< 0,2	3	ISO 10301
Dichlormethan (Methylenchlorid)	µg/l	< 1,0		ISO 10301
1,1-Dichlorethan	µg/l	< 0,4		ISO 10301
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
1,2-Dichlorethan	µg/l	< 0,4	3	ISO 10301
Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	< 1,0	30	ISO 10301
Bromat (BrO ₃)	mg/l	< 0,003	0,01	externe Analyse ***
Antimon (Sb)	µg/l	< 1	5	externe Analyse ***
Selen (Se)	µg/l	< 1	10	externe Analyse ***
Uran (U)	µg/l	0,58	15	externe Analyse ***
Benzol	µg/l	< 0,30	1	externe Analyse ***
Benzo-(a)-pyren	µg/l	< 0,0030	0,01	externe Analyse ***
Benzo-(b)-fluoranthen	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Benzo-(k)-fluoranthen	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Benzo-(g,h,i)-perlylen	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Indeno-(1,2,3-c,d)-pyren	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	< 0,0075	0,1	externe Analyse ***
(2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure (2,4-D)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Alachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Alachlor-t-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Alachlor-t-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Aldrin	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Atrazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-2-Hydroxy (AED)	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Atrazin-Desethyl (DEA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-Desisopropyl (DIA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-Desethyl-Desisopropyl (DACT)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Azoxystrobin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Azoxystrobin-O-Demethyl	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Bentazon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Bromacil	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57825/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4184/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:10
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Steinabrückl - Zentrum, N4697596R3
Probenahmestelle: Feuerwehrhaus, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Chloridazon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Chloridazon-Desphenyl	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chloridazon-Methyldesphenyl	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chlorthalonil-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chlorthalonil-R611965	µg/l	< 0,025	3,0	externe Analyse ***
Clopyralid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Clothianidin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dicamba	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Dichlorprop	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dieldrin	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Dimethachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethachlor-Säure	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
CGA 373464	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
CGA 369873	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethenamid-P	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethenamid-P-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Dimethenamid-P-Säure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Diuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Ethofumesat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Flufenacet	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Flufenacet-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Flufenacet-Säure	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Glufosinat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Glyphosat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Heptachlor	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Heptachlorepoxyd	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Hexazinon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Imidacloprid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Iodosulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Isoproturon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Isoproturon-Desmethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
(4-Chlor-2-methylphenoxy)-essigsäure (MCPA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Mecoprop	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Mesosulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metalaxyl-M	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metamitron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metazachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metazachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Metazachlor-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***

PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57825/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4184/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:10
 Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Steinabrückl - Zentrum, N4697596R3
 Probenahmestelle: Feuerwehrhaus, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Metolachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
s-Metolachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
s-Metolachlor-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
NOA 413173	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
CGA 368208	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Metribuzin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metribuzin-Desamino	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Metsulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Nicosulfuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Pethoxamid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propazin-2-Hydroxy	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propiconazol	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Simazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-Desethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-2-Hydroxy	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thiacloprid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thiamethoxam	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thifensulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Tolylfluanid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Tribenuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Triclopyr	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Triflusulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Tritosulfuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Pestizide insgesamt	µg/l	< 0,030	0,5	externe Analyse ***

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS, Ae

mikrobiolog.:

h

Leitung:

R



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57827/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4185/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 10:00
Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter
Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Heideansiedlung - Feuerwerksanstalt, N4694967R3
Probenahmestelle: Kulturheim, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	15,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	4	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	3	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,4	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	534	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Leitung:

Re



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57828/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4186/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 11:00

Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter

Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Badenerstraße-Lehnerstraße, N4696247R3

Probenahmestelle: Mitterweg 1, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	15,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,4	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	691	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	1,2		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	15	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	5,50		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	18,3		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	15,4		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	2,9		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	336		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	87	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	27	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	33	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	2,0	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	65	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	31	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

k

Leitung: Ae



PRÜFBERICHT

Nr. 6657/24.10.2024/57829/GW

EDV-Nr.: 6657

Bezeichnung: WVA Wöllersdorf-Steinabrückl, WL-84

Prot.Nr.: **W 4187/24** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 23.10.2024 / 09:15

Probeneingang: 23.10.2024 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer, Michael Reiter

Probenbezeichnung: Ortsnetz Wöllersdorf - Steinabrückl, Bereich Bründlweg, N4697383R3

Probenahmestelle: Föhrengasse 28, Gartenleitung

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	15,1	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	12	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	1	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,6	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	657	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AG

mikrobiolog.:

h

Leitung:

Re