Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

BS Biologische Station Neusiedler See

Datum	17.10.2025
U-Zahl	**A250996**

Gemeinde Neustift bei Güssing

Dorfstraße 1
7545 Neustift bei Güssing

Leitung	Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Auskünfte	Mo-Fr: 7:30 - 13:30 Uhr
Telefon	057 600 5412
E-mail	post.bs-illmitz@bgld.gv.at

PRÜFBERICHT 25996-P

Dieser 4-seitige Prüfbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Das vorliegende Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf die angeführte Probe.

1. Probenangaben

Gegenstand	Trinkwasser
untersucht wurde	WVA Neustift b. Güssing
Probenahmeplan	WVA Neustift b. Güssing - 4. Quartal
in Gegenwart von	Wick-Bühler Mireille
Probeneingangsnummer	P250996.01
Bezeichnung der Probe P250996.01	**ON Neustift/Güssing, Bereich Weberberg, Weberberg 12, Küche, Abwasch**
WIS Nummer	B2137012
Entnahmedatum	13.10.2025
Wetter	heiter 13°C; Vortage: trocken
DatenerheberIn	Heike Stipsits
ProbennehmerIn	Gerhard Kliba
Analysedauer	13.10.2025 bis 17.10.2025

Akkreditierung Austria 0283 ISO/IEC 17025

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

BS Biologische Station Neusiedler See

2. Untersuchungsergebnisse

Bezeichnung	**ON Neustift/Güssing, Bereich Weberberg, Weberberg 12, Küche, Abwasch**
Probenahmeart	Hahnentnahme

SENSORISCHE UNTERSUCHUNGEN

Parameter	Einheit	Ergebnis	IW	PW	Methode
Färbung[VO]		**farblos**	farblos	-	ÖNORM M 6620:2012-12-15
Trübung[VO]		**keine**	klar	-	ÖNORM M 6620:2012-12-15
Geruch[VO]		**ohne Besonderheiten**	geruchlos	-	ÖNORM M 6620:2012-12-15
Geschmack[VO]		**ohne Besonderheiten**	ohne	-	ÖNORM M 6620:2012-12-15

PHYSIKALISCHE PARAMETER

Parameter	Einheit	Ergebnis	IW	PW	Methode
Wassertemperatur[VO]	°C	**16,1**	≤ 25	-	DIN 38404-4:1976-12
pH-Wert[VO]		**7,6**	6,5 - 9,5	-	EN ISO 10523:2012-04
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C[VO]	µS/cm	**514**	≤ 2500	-	EN 27888:1993-11

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter	Einheit	Ergebnis	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	in 1 ml	**22**	≤ 100	-	EN ISO 6222:1999-07
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	in 1 ml	**3**	≤ 20	-	EN ISO 6222:1999-07
Coliforme Bakterien	in 100 ml	**0**	0	-	ISO 9308-1:2017-09
Escherichia coli (E.coli)	in 100 ml	**0**	-	0	ISO 9308-1:2017-09
Intestinale Enterokokken	in 100 ml	**0**	-	0	EN ISO 7899-2:2000-11

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter	Einheit	Ergebnis	IW	PW	Methode
Gesamthärte	°dH	**12,0**	-	-	EN ISO 14911:1999, Berechnung gem. DIN 38409-6:1986-01
Carbonathärte	°dH	**12,0**	-	-	DIN 38409-7-2:2005-12, Berechnung: DIN 38409-6:1986-01
Mineralsäurehärte	°dH	**0,0**	-	-	Berechnung nach DIN 38409-6:1986-01
Eisen	mg/l	**< 0,01**	≤ 0,2	-	EN ISO 11885:2009-09

Akkreditierung Austria A 0283 ISO/IEC 17025

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

BS Biologische Station Neusiedler See

Parameter	Einheit	Ergebnis	IW	PW	Methode
Mangan	mg/l	**< 0,01**	≤ 0,05	-	EN ISO 11885:2009-09
Calcium	mg/l	**53**	≤ 400	-	EN ISO 14911:1999-12
Magnesium	mg/l	**20**	≤ 150	-	EN ISO 14911:1999-12
Hydrogencarbonat	mg/l	**285**	-	-	DIN 38409-7-1:2005-12
Carbonat	mg/l	**0**	-	-	DIN 38409-7-1:2005-12

3. Legende

IW	Indikatorparameter lt. TWV (BGBl. II Nr. 304/2001) bzw. Österreichischem Lebensmittelbuch, Kapitel B1
PW	Parameter lt. TWV (BGBl. II Nr. 304/2001) bzw. Österreichischem Lebensmittelbuch, Kapitel B1
VO	Durchführung der Untersuchung vor Ort: Färbung, Trübung, Geruch, Geschmack, Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit bei 20°C

Mikrobiologie
Jürgen Wessely
Labor Mikrobiologie

Chemie
Isabella Taucher, MSc
Labor Chemie

Ergeht an: Gemeinde Neustift bei Güssing
Dorfstraße 1
7545 Neustift bei Güssing

office@wasserverband-ul.at

Akkreditierung Austria 0283 ISO/IEC 17025

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

Biologische Station Neusiedler See

Anhang

Die von der Biologischen Station Neusiedler See vorgenommene Probenahme wird gemäß den folgend genannten Normen durchgeführt. Die Probenahme erfolgt im akkreditierten Bereich.
Auf hiervon abweichende Probenahmeverfahren wird im Prüfbericht gesondert hingewiesen.
Zur Probenahme von vom Kunden gezogenen und eingereichten Proben können diesbezüglich keine Angaben gemacht werden.

Hahnentnahmen von Trinkwasser für Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung
EN ISO 19458, Punkt 4.4.1.3 (Zweck a)

Schöpfproben von Trinkwasser für Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung
EN ISO 19458, Punkt 4.4.2

Schöpfproben aus Schwimmbecken für Untersuchungen gemäß Bäderhygieneverordnung
EN ISO 19458, Punkt 4.4.3

Hahnentnahme von Proben aus Aufbereitungsanlagen für Badewasser
ISO 19458, Punkt 4.4.1.3

Schöpfproben aus Oberflächengewässern
EN ISO 19458, Punkt 4.4.4.1

Entnahme von Abwasserproben
EN ISO 19458, Punkt 4.4.5

Entnahme von Wasserproben aus Trinkwasser-Erwärmungsanlagen für die Untersuchung auf Legionellen und Pseudomonaden
EN ISO 19458, Punkt 4.4.1.5 (Zweck c), modifiziert nach ÖNORM B 5019, Kapitel 7.5 bzw.
EN ISO 19458, Punkt 4.4.1.5 (Zweck c), modifiziert nach ÖNORM B 1921, Kapitel 14.1 und 14.2.

Akkreditierung Austria 0283 ISO/IEC 17025

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland
Biologische Station Neusiedler See
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz

BS Biologische Station Neusiedler See

Datum	20.10.2025
U-Zahl	**A250996**

Gemeinde Neustift bei Güssing

Dorfstraße 1
7545 Neustift bei Güssing

Leitung	Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Auskünfte	Mo-Fr: 7:30 - 13:30 Uhr
Telefon	057 600 5412
E-mail	post.bs-illmitz@bgld.gv.at

BEWERTUNG 25996-GP ZUM PRÜFBERICHT 25996-P

Diese 1 seitige Bewertung bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zur Bewertung

Anlage	WVA Neustift b. Güssing
Entnommene Proben	ON Neustift/Güssing, Bereich Weberberg, Weberberg 12, Küche, Abwasch
Entnahmedatum	13.10.2025

2. Bewertung zu Prüfbericht 25996-P

2.1 Zusammenfassende Beurteilung

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter
Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

für Inspektion und Bericht
Ergeht an: Gemeinde Neustift bei Güssing
Dorfstraße 1
7545 Neustift bei Güssing

office@wasserverband-ul.at

Anhang: 25996-P